

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» июня 2024 г., 43240061000211023025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» июня 2024 г., № 2406/038-43/664/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, 88332679512, e-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 26 » июня 2024 г., учетный номер 43240061000211023025.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Сурикова, Дом 106

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 188"
ГОРОДА КИРОВА, адрес юридического лица: 610035, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, СУРИКОВА УЛИЦА, 10, Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не приведены в соответствие требованиям нормативных документов 5 наружных металлических лестниц для эвакуации со 2-го этажа из групповых ячеек «Буратино» (помещения №13-18 согласно экспликации 2-го этажа к поэтажному плану технического паспорта № 15324), «Крошечки» (помещения №8-12а согласно экспликации 2-го этажа к поэтажному плану технического паспорта № 15324), «Малышок» (помещения №1-4 согласно экспликации 2-го этажа к поэтажному плану технического паспорта № 15324), «Ласточки» (помещения №39-46 согласно экспликации 2-го этажа к поэтажному плану технического паспорта № 15324), «Степашки» (помещения №47-53 согласно экспликации 2-го этажа к поэтажному плану технического паспорта № 15324), «Белоснежка» (помещения №27-34 согласно экспликации 2-го этажа к поэтажному плану технического паспорта № 15324), «Чебурашка» (помещения №20-26 согласно экспликации 2-го этажа к поэтажному плану технического паспорта № 15324), чем нарушены требования ст. 4 ч. 4 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.21 СНИП П-64-80 Строительные нормы и правила, ст. 53, ч.1 ст. 89 №123-ФЗ, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

2. В здании детского сада при отключении общего электричества часть светильников аварийного эвакуационного освещения не включились (помещения №45,49,54,1,3,4 согласно экспликации 2-го этажа к поэтажному плану технического паспорта № 15324), чем нарушено требование п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 84, ч. 9 ст. 82, ст. 89 ФЗ №123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.3 СП 52.13130.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

3. При техническом обслуживании систем противопожарной защиты не выполняются следующие работы: комплексные испытания на работоспособность системы пожарной сигнализации периодичностью 1 раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями, испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не реже 2 раз в год чем нарушены требования п. 54 Постановление Правительства РФ 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 6.4.2, п. 5 табл.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п.п. 7.1-7.4 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

4. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированные в помещениях здания детского сада не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (срок службы составных элементов систем пожарной сигнализации, смонтированных на объекте защиты составляет более 10 лет), чем нарушены требования п. 1 ч. 3 ст. 4; ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановление Правительства РФ 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:


При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова
(государственный инспектор города Кирова Кировской области
по пожарному надзору) Мамаев Алексей Владиславович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

старший инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Мамаев Алексей Владиславович, e-mail: mamevav@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208627

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«12» часов «00» минут «26» июля 2024 г.

Мамаев Алексей Владиславович

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

